


УТВЕРЖДАЮ  
Начальник Главного управления  
МЧС России по Ростовской области  
генерал-майор внутренней службы

  
В.С. Бутко

« 14 » сентября 2019



**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МЧС РОССИИ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ДОКЛАД  
С РУКОВОДСТВОМ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ  
ТРЕБОВАНИЙ, ДАЮЩИМ РАЗЯСНЕНИЕ, КАКОЕ ПОВЕДЕНИЕ  
ЯВЛЯЕТСЯ ПРАВОМЕРНЫМ**

РОСТОВ-НА-ДОНУ 2019

## СОДЕРЖАНИЕ:

I. Соблюдение требований в области пожарной безопасности.	2
II. Государственный надзор в области гражданской обороны	7
III. Государственный надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций	12
Приложение:	
Таблица 1 Развернутое руководство по соблюдению обязательных требований законодательства РФ в области гражданской обороны с конкретными примерами.	14
Таблица 2 Развернутое руководство по соблюдению обязательных требований законодательства РФ в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера с конкретными примерами.	20
Таблица 3 Развернутое руководство по соблюдению обязательных требований законодательства РФ в области лицензионного контроля при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений	41
Таблица 4 Развернутое руководство по соблюдению обязательных требований законодательства РФ в области лицензионного контроля при осуществлении деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры, по тушению лесных пожаров.	43
Таблица 5 Развернутое руководство по соблюдению обязательных требований законодательства РФ при осуществлении государственного надзора во внутренних водах и в территориальном море Российской Федерации за маломерными судами, используемыми в некоммерческих целях, и базами (сооружениями) для их стоянок.	46
Таблица 6 Развернутое руководство по соблюдению обязательных требований законодательства РФ в области пожарной безопасности с конкретными примерами	48

## I. Соблюдение требований в области пожарной безопасности

Рассмотрим типовые нарушения, выявленные должностными лицами Главного управления МЧС России по Ростовской области при проведении федерального государственного пожарного надзора:

### 1. Нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Одной из наиболее часто встречающихся причин пожара является нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, поэтому данному вопросу необходимо уделить очень пристальное внимание, а именно **Запрещается:**

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
- пользоваться розетками выключателями с повреждениями;
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями);
- пользоваться электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания;
- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие вещества и материалы.

### 2. Отсутствие или неисправность источников противопожарного водоснабжения.

Здания и территория должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. Противопожарное водоснабжение бывает внутренним и наружным.

Внутреннее водоснабжение представлено – внутренними пожарными кранами (ВПВ) и предназначен для оперативного и своевременного тушения возгораний, очагов пожара на начальной стадии персоналом объекта. Они размещены в легкодоступных местах. Обычно это выходы коридоров, вестибюли, площадки лестничных клеток.

Наружное противопожарное водоснабжение (НПВ) – это система трубопроводов с пожарными гидрантами, необходимая для снабжения водой передвижной пожарной техники.

Системы противопожарного водоснабжения являют собой системы, в которых вода должна отвечать нескольким важным критериям: быть доступной в любое

время суток и года и быть в достаточном количестве для ликвидации пожара. Оба критерия чрезвычайно важны, ведь от них напрямую зависит результат тушения пожара.

### **3. Отсутствие или недостаточное количество первичных средств пожаротушения.**

В каждом учреждении должны быть первичные средства для тушения пожаров. Они предназначены для борьбы с пожаром в начальной его стадии.

Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей в защищаемом помещении или на объекте следует производить в зависимости от их огнетушащей способности, предельной площади, а также класса пожара горючих веществ и материалов.

### **4. Не все помещения в полном объеме защищены автоматической установкой пожарной сигнализации**

Данной системой подлежат оборудованию все помещения, кроме помещений с мокрыми процессами, таких как санузлы, душевые и т.п. Пожарная сигнализация - представляет собой комплекс технических средств, которые служат для своевременного обнаружения возгорания или задымления, и своевременного оповещают людей об этом.

### **5. Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре установленного типа.**

Данная система предназначена для своевременной передачи людям и обслуживающему персоналу информацию о возникновении пожара и способствует реализации плана эвакуации людей с объекта.

Нормативными документами СОУЭ разделяются на пять типов. Образовательные учреждения должны оснащаться системами 3 типа, которая включает в себя речевые оповещатели и световые оповещатели «Выход».

### **6. Автоматическая пожарная сигнализация не оборудована каналом передачи информации в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме без участия персонала объекта и любых организаций, транслирующих эти сигналы.**

Данное устройство позволяет напрямую без участия обслуживающего персонала объекта передать в подразделение пожарной охраны сообщение о возникновении пожара.

### **7. Нарушения требований пожарной безопасности при эксплуатации эвакуационных выходов.**

Одним из важнейших факторов спасения жизни и здоровья людей является состояние эвакуационных путей. Эвакуация - процесс организованного

самостоятельного движения людей непосредственно наружу или в безопасную зону из помещений, в которых имеется возможность воздействия на людей опасных факторов пожара. Защита людей на путях эвакуации обеспечивается комплексом мероприятий, к которым относятся:

- эвакуационные пути должны быть рассредоточены;
- эвакуационных выходов должно быть не менее 2-х;
- высота эвакуационных выходов должна быть не менее 1,9 метра;
- двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания;
- двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа;
- двери лестничных клеток, ведущие в общие коридоры, должны иметь приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах;
- ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях должны надежно крепиться к полу;
- пути эвакуации и эвакуационные выходы должны быть оборудованы знаками пожарной безопасности;
- в коридорах на путях эвакуации для отделки стен, потолка и пола недопустимо применение горючих материалов

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается:

- в лестничных клетках размещать электрические кабели и провода;
- загромождать эвакуационные пути и выходы различными материалами, изделиями, оборудованием, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов;
- устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить инвентарь и материалы;
- устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;
- применять горючие материалы для отделки, облицовки стен и потолков, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации;
- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении;
- изменять направление открывания дверей;
- снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара.

## **8. Отсутствие или содержание в неисправном состоянии изделий препятствующих распространению опасных факторов пожара.**

Важную роль для спасения жизни людей и снижению последствий пожара играет ограничение распространения пожара.

Таким ограничителем является, например, противопожарная дверь, главной функцией которой является эффективное сопротивление выходу огня из горящего помещения.

Также двери лестничных клеток оборудуются доводчиками с уплотнением в притворах для воспрепятствования распространения продуктов горения в смежные этажи и т.д.

#### **9. Руководитель организации не обучен по программе пожарно-технического минимума.**

Даже несмотря на выполнение всех противопожарных мероприятий, нельзя исключать возникновение пожара. И тогда значительную роль последствий пожара играет именно обученность персонала мерам пожарной безопасности.

Все преподаватели (работники) должны допускаться к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Обязанность по организации обучения пожарно-техническому минимуму возлагается на руководителя объекта. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии Приказом МЧС России от 12.12.2007 года №645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», которым установлено обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и работников организаций и проводится в течение месяца после приема на работу с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения, в количестве не менее 15 учебных часов.

Очень важно также 1 раз в полугодие проводить отработки планов эвакуации совместно с территориальными подразделениями надзорной деятельности. При этом обратить особое внимание на маршруты движения, использование всех эвакуационных выходов, распределить действия обслуживающего персонала при проведении тренировок.

#### **10. Не производится испытание внутреннего противопожарного водопровода.**

Организовать периодичностью не реже 2-х раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов испытание внутреннего противопожарного водопровода.

#### **11. Отсутствует техническая документация, содержащая информацию о показателях пожарной опасности, на строительные материалы, примененные для отделки путей эвакуации.**

При проведении работ по отделке путей эвакуации сохранять техническую документацию, содержащую информацию о показателях пожарной опасности, на строительные материалы.

**12. Не организовано проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний.**

Организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний.

**13. Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены противопожарными преградами с требуемыми пределами огнестойкости.**

Провести мероприятия по разделению помещений различных классов функциональной пожарной опасности противопожарными преградами с требуемыми пределами огнестойкости

**14. Установка на путях эвакуации турникетов**

При устройстве таких дверей необходимо предусмотреть возможность ручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии.

Вращающиеся двери и турникеты должны иметь технические решения, позволяющие ручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств.

**15. Несоответствие противопожарных расстояний между зданиями (сооружениями) требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.**

Противопожарные расстояния предусмотреть в соответствии с требованиями Технического регламента и Свода правил СП 4.13130.2013.

**ИЛИ**

Выполнить иные мероприятия, направленные на предотвращение распространения пожара между зданиями (сооружениями): возможен выбор иных противопожарных преград или их комбинаций в соответствии со статьей 37 Технического регламента.

**16. Не соответствие систем вытяжной вентиляции требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.**

Системы вентиляции являются источниками распространения пожара в смежные помещения и этажи. В соответствии с требованиями пожарной безопасности в целях предотвращения пожаров по системам вентиляции их оборудуют противопожарными клапанами, не осуществляют транзитную прокладку вент систем по потенциально опасным помещениям.

Прокладку систем вентиляции осуществлять в соответствии с проектной документацией.

#### **17. Не своевременные осмотр и очистка систем обще обменной вентиляции.**

В целях исключения распространения пожара по системам вентиляции своевременное проведение осмотра и очистки систем обще обменной вентиляции с периодичностью не реже 1 раза в месяц.

### **II. Государственный надзор в области гражданской обороны**

Сотрудниками управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области выявили следующие нарушения установленных требований и мероприятий в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в ходе проверок в отношении подконтрольных объектов:

**1. Нарушения правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны;**

**2. Нарушения правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля (приказ МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», приказ МЧС России от 27.05.2003 № 285 «Об утверждении и введении в действие правил использования и содержания средств индивидуальной защиты...»).**

**Причины возникновения типового нарушения установленных требований и мероприятий в области гражданской обороны:**

- пренебрежение подконтрольных субъектов мерами безопасности;
- пренебрежение руководителями организаций требований по защите жизни и здоровья сотрудников и работников, установленных законодательством Российской Федерации;
- отсутствие возможности финансирования мероприятий.

**Возможные последствия в результате пренебрежения данными требованиями и мероприятиями в области гражданской обороны:**

- невыполнение одной из важнейших задач гражданской обороны по предоставлению населению средств коллективной и индивидуальной защиты;

- при подготовки защитного сооружения гражданской обороны к приему укрываемых будут нарушены временные рамки требований по переводу защитного сооружения с мирного на военное время эксплуатации;
- увеличивается риск гибели и травматизма людей.

**Руководство по соблюдению обязательного требования, дающее разъяснение, какое поведение является правомерным:**

назначение ответственного должностного лица, имеющего соответствующие знания и навыки. При этом необходимо наделить данное лицо не только обязанностями, но и определенными правами;

ответственному лицу, в свою очередь, надлежит ознакомиться с изменениями действующего законодательства в указанной сфере и на их основе;

определить необходимость содержания как защитных сооружений гражданской обороны, так и средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля;

руководствуясь положениями действующего законодательства в указанной сфере, комиссионно (из числа руководителей хозяйствующего субъекта по направлениям деятельности) осуществить проверки: убежищ; средств индивидуальной защиты; приборов радиационной, химической разведки и контроля; условий их содержания и хранения; периодичность осмотров и проверок;

по результатам проверки составить дефектные ведомости или просто перечень нарушений, который в последующем, возможно, станет основой для разработки плана устранения недостатков. Однако конечным результатом данной работы необходимо считать, прежде всего, реализацию данного плана, пусть и постепенную. Кроме того, грамотно организованная и проводимая данная работа будет положительно характеризовать субъект надзора в глазах надзорного органа.

**3. Нарушения, связанные с не прохождением или несвоевременным прохождением соответствующей подготовки должностными лицами, как в области гражданской обороны, так и в области защиты от чрезвычайных ситуаций** (*постановление Правительства РФ от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны», постановление Правительства РФ от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»*).

**Причины возникновения типового нарушения установленных требований и мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:**

- пренебрежение подконтрольных субъектов мерами безопасности;

- пренебрежение руководителями организаций требований по защите жизни и здоровья сотрудников и работников, установленных законодательством Российской Федерации;
- отсутствие должного внимания к данному вопросу соответствующих должностных лиц.

**Возможные последствия в результате пренебрежения данными требованиями и мероприятиями в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:**

в связи с недостаточными знаниями сотрудников организаций по вопросу порядка действий и обеспечению своей безопасности, как в условиях ведения военных конфликтов, так и в чрезвычайных ситуациях, возможно увеличение количества погибших и пострадавших.

**Руководство по соблюдению обязательного требования, дающее разъяснение, какое поведение является правомерным:**

органу повседневного управления необходимо определить должностных лиц, подготовка для которых, является обязательной, по категориям: руководители; должностные лица координационных органов, а также органов повседневного и постоянного управления; руководители занятий (учебных групп); командиры нештатных формирований;

с учетом плана комплектования учебных групп в соответствующих учебных заведениях, разработать план или регистр подготовки должностных лиц. При этом следует так же обратить внимание на период подготовки отдельных категорий должностных лиц, т.к. подготовка по некоторым из них предусматривает обучение с отрывом от производства.

**4. Не соответствие количества работников структурного подразделения по гражданской обороне установленным требованиям (постановление Правительства РФ от 10.07.1999 № 782 «О создании (назначении) в организациях структурных подразделений (работников), уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны», приказ МЧС России от 23.06.2017 № 230 «Об утверждении положения об уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны структурных подразделениях (работниках) организаций»)**

В данном контексте для субъектов надзора, которым в соответствии с действующим законодательством предусмотрено создание (назначение) органа (работника), уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны: несоответствие количества работников; отсутствие таковых; исполнение соответствующих обязанностей по совместительству; нарушения порядка подчиненности.

**Причины возникновения типового нарушения установленных требований и мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:**

- пренебрежение подконтрольных субъектов мерами безопасности;
- пренебрежение руководителями организаций требований по защите жизни и здоровья сотрудников и работников, установленных законодательством Российской Федерации;
- отсутствие возможности финансирования (введения в штат) должностей, которые, с точки зрения субъектов бизнеса, не приносят пользу основной экономической деятельности и доход в целом.

**Возможные последствия в результате пренебрежения данными требованиями и мероприятиями в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:**

не выполнение мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а так же в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Одновременно с этим, следует обратить внимание на организации (предприятия) с большим количеством работников, а так же осуществляющими свою деятельность на территории двух и более субъектов РФ. В подобных организациях количество работников, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны с численностью 5-6 человек, находящихся в головных органах управления, с точки зрения НПА вполне достаточно. Законодатель ставит в зависимость количество работников, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны от наличия/отсутствия у организации категории по ГО, а так же от условий деятельности организации в военное время. Кроме того, от этих же условий, а так же от наличия эксплуатируемых организацией потенциально-опасных объектов (далее – ПОО), существенно отличаются и задачи работников. На практике же складываются ситуации, при которых: категория по ГО присвоена не организации, а объекту (филиалу, здание), которые зачастую находятся в другом субъекте РФ; работу в военное время, продолжает не вся организация, а объект (филиал, здание); ПОО, как правило, так же эксплуатируются на площадках, значительно отдаленных от головных органов управления. Вместе с тем, необходимо понимать, что полномочия в области гражданской обороны предусмотрены для любой организации, однако назначение работников, уполномоченных на решение задач в области ГО обязательно не везде.

**Руководство по соблюдению обязательного требования, дающее разъяснение, какое поведение является правомерным:**

руководствоваться положениями постановления Правительства РФ от 10.07.1999 № 782 и приказа МЧС России от 23.05.2017 № 230;

привести в соответствие с установленными требованиями количество работников, уполномоченных на решение задач в области ГО.

**Возможные последствия в результате пренебрежения данными требованиями и мероприятиями в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:**

- невыполнение одной из важнейших задач гражданской обороны по предоставлению населению средств коллективной и индивидуальной защиты;
- не все сотрудники организации смогут получить средства индивидуальной защиты, медицинские средства индивидуальной защиты для обеспечения своей безопасности.

Данная проблематика связана, прежде всего, с изданием приказа МЧС России от 01.10.2014 № 543, который большинством хозяйствующих субъектов воспринимается как снимающий обязанности по накоплению средств индивидуальной защиты. Подобного толкования норм приказа придерживаются как, организации у которых отсутствуют СИЗ, так и организации у которых СИЗ, накоплены в достаточном объеме. В данном случае следует принять во внимание изменения внесенные в правила использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля, в соответствии с которыми 25-летний срок хранения противогазов признан утратившим силу и по сути сделав противогазы «вечными», при соблюдении условий хранения.

Так же следует заострить внимание и на том, что в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» именно Правительство РФ определяет порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, а также порядок накопления, хранения и использования в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств. Данный порядок определен постановлением Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств», которое значительно расширяет круг хозяйствующих субъектов, обязанных накапливать СИЗ.

**Руководство по соблюдению обязательного требования, дающее разъяснение, какое поведение является правомерным:**

организациям, у которых СИЗ накоплены в достаточном объеме, обеспечить соблюдение условий хранения СИЗ в соответствии с требованиями руководящих документов и технической документацией заводов-изготовителей СИЗ и приборов радиационной, химической разведки и контроля;

организациям, у которых отсутствуют СИЗ необходимо:

определить необходимость создания запасов СИЗ, исходя из положений постановления Правительства РФ от 27.04.2000 № 379, приказа МЧС России от 01.10.2014 № 543, с учетом факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, представляющих непосредственную угрозу

жизни и здоровью населения, условий нахождения на территориях в пределах границ зон: защитных мероприятий, устанавливаемых вокруг комплекса объектов по хранению и уничтожению химического оружия; возможного радиоактивного и химического загрязнения (заражения), устанавливаемых вокруг радиационно, ядерно- и химически опасных объектов;

- при необходимости определить номенклатуру, объемы СИЗ в запасах (резервах). При этом необходимо принять во внимание, что обеспечение населения СИЗ осуществляется в соответствии с основными задачами в области гражданской обороны и в комплексе мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также для защиты населения при возникновении чрезвычайных ситуаций;

- осуществить планирование финансирования в целях накопления СИЗ.

### **III. Государственный надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.**

**1. Нарушения, связанные с необеспечением готовности организации к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии, а именно отсутствие (не проведение) аттестации нештатных аварийно-спасательных формирований соответствующими аттестационными комиссиями, с получением свидетельств на право ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ (Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»).**

**Причины возникновения типового нарушения установленных требований и мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:**

- пренебрежение подконтрольных субъектов мерами безопасности;
- пренебрежение руководителями организаций требований по защите жизни и здоровья сотрудников и работников, установленных законодательством Российской Федерации;
- недопонимание субъектами надзора необходимости создания НАСФ при наличии договора с ПАСС(Ф), так же и отсутствие возможности финансирования мероприятий по созданию, оснащению, подготовке, комплектованию НАСФ.

**Возможные последствия в результате пренебрежения данными требованиями и мероприятиями в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:**

- не обеспечение готовности организации к локализации и ликвидации чрезвычайной ситуации;

- увеличение количество погибших и пострадавших;
- увеличение материального и финансового ущерба.

**Руководство по соблюдению обязательного требования, дающее разъяснение, какое поведение является правомерным:**

- в целях недопущения (устранения) нарушений, связанных с отсутствием необходимого НАСФ необходимо:
  - определить структуру НАСФ;
  - определить персонал, подлежащий зачислению в НАСФ;
  - организовать медицинское и психологическое освидетельствование;
  - организовать соответствующую подготовку;
  - обеспечить соответствующее оснащение;
  - в дальнейшем производится сдача зачетов и;
  - аттестация граждан приобретающих статус спасателя;
  - при наличии не менее 70% аттестованных спасателей от общего количества оперативного состава производится аттестация НАСФ с получением соответствующего свидетельства.

В таблицах 1-6 представлены обобщенные сведения типовых нарушений обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации, с причинами возникновения и руководством по их устранению.

**СОГЛАСОВАНО:**

Заместитель начальника УНД и ПР  
Главного управления МЧС России по Ростовской области –  
начальник отдела ГПН и ПР  
подполковник внутренней службы

И.В. Тягненко

**ПОДГОТОИЛ:**

Старший инженер ОГПН и ПР УНД и ПР  
Главного управления МЧС России по Ростовской области  
майор внутренней службы

В.А. Доброквашин

Таблица 1.

## Развернутое руководство по соблюдению обязательных требований законодательства РФ в области гражданской обороны с конкретными примерами

№ п/п	Типовое нарушение требований законодательства РФ в области ГО	Причины возникновения типовых нарушений	Руководство по соблюдению обязательных требований
1.	Нарушение требований законодательства Российской Федерации в области гражданской обороны по организации укрытия наибольшей работающей сменой предприятий и населения в защитных сооружениях гражданской обороны.	<p>Причинами возникновения данного нарушения являются:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) постоянное откладывание решения данной проблемы на более поздние сроки;</li> <li>2) отсутствие контроля за соблюдением законодательства в данной области на стадии нового строительства (ИТМ ГО);</li> <li>3) отсутствие необходимого количества финансовых средств;</li> <li>4) условия непреодолимой силы (отсутствие физической возможности построить ЗСГО и отсутствие их в требуемом радиусе укрытия).</li> </ol>	<p>Создание ЗСГО в мирное время осуществляется на основании планов, разрабатываемых федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и согласованных с МЧС России.</p> <p>Определенные ЗСГО создаются исходя из следующих условий:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <u>убежища</u> создаются для работников НРС организаций, отнесенных к категориям по ГО; для работников объектов использования атомной энергии, особо радиационно опасных и ядерно опасных производственных объектов и организаций, обеспечивающих функционирование и жизнедеятельность этих объектов и организаций.</li> <li>2) <u>противорадиационные укрытия</u> (далее – ПРУ) создаются для населения и работников организаций, не отнесенных к категориям по гражданской обороне, в том числе для нетранспортбельных больных, находящихся в учреждениях здравоохранения, и обслуживающего их медицинского персонала, расположенных в зоне возможного радиоактивного заражения (загрязнения) и за пределами зоны возможных сильных разрушений.</li> <li>3) <u>укрытия</u> создаются для работников организаций, не отнесенных к категориям по гражданской обороне, и населения, проживающего на территориях, отнесенных к группам по ГО, находящихся за пределами зон возможного радиоактивного заражения (загрязнения) и возможных</li> </ol>

			<p>сильных разрушений; для работников дежурной смены и линейного персонала персонала организаций, расположенных за пределами зон возможного радиоактивного заражения (загрязнения) и возможных сильных разрушений, осуществляющих жизнеобеспечение населения и деятельность организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне; для нетранспортных больных, находящихся в учреждениях здравоохранения, расположенных в зонах возможных разрушений, а также для обслуживающего их медицинского персонала.</p> <p>Из вышеуказанных требований следует и обязанность по обеспечению соответствующими ЗСГО НРС и населения.</p>
2.	Нарушение требований законодательства Российской Федерации в области гражданской обороны по соблюдению правил и порядка содержания защитных сооружений гражданской обороны.	<p>Причинами возникновения данного нарушения являются:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) постоянное откладывание решения данной проблемы на более поздние сроки;</li> <li>2) отсутствие контроля за соблюдением требований Правил и Порядка на стадии ремонта;</li> <li>3) формальный подход должностных лиц к соблюдению Правил и Порядка содержания ЗСГО;</li> <li>4) отсутствие у категоризированных организаций НФГО по обслуживанию ЗСГО.</li> </ol>	<p>Для увеличения эффективности работ по содержанию ЗСГО в должном состоянии и качества их проведения наиболее правильным является включение всех регламентных работ на год по обслуживанию ЗСГО в План основных мероприятий, так как данный План находится на контроле у уполномоченных на решение задач в области ГО, а также надзорного органа. Таким образом, проведение каждого мероприятия Плана легче контролировать, а, следовательно, и повышается качество обслуживания и содержания ЗСГО.</p>
3.	Отсутствие или нарушения по содержанию Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальном образовании или организации.	<p>Главной причиной допущения данного нарушения является отсутствие контроля со стороны уполномоченных работников за изменениями обстановки на территории муниципального района или организации, а также изменениями в законодательстве Российской Федерации в области гражданской обороны.</p>	<p>Рассматриваемый документ должен содержать полный перечень мероприятий гражданской обороны, которые проводятся заблаговременно в мирное время в целях подготовки к ведению гражданской обороны. Зачастую, разработчики данного документа включают в него все возможные мероприятия без учета их необходимости. Таким образом, при составлении Положения необходимо установить перечень основных мероприятий ГО, которые необходимо включить и которые включать не целесообразно.</p>

4.	План основных мероприятий муниципальной обороны или организации на год содержит не свойственные мероприятиям, либо включенные мероприятия не исполняются.	Причинами допущения данных нарушений являются: 1) отсутствие понимания у органов управления гражданской обороной об обязательности планирования всех требуемых мероприятий в План и их исполнении в установленные сроки; 2) требования органов, с которыми согласовывается План, по включению в него мероприятий, не связанных с их деятельностью.	План должен содержать все основные мероприятия гражданской обороны, которые требуются к исполнению, так как для различных субъектов перечень выполняемых мероприятий гражданской обороны может отличаться в зависимости от соответствующих их характеристик и возможной обстановки. В свою очередь, все мероприятия Плана должны исполняться в установленные сроки. Отметка в Плате об исполнении мероприятий не является фактом его выполнения. Подтверждением является документация, которая должна оформляться в ходе проведения тех или иных мероприятий гражданской обороны.
5.	План гражданской обороны и защиты населения муниципального образования или организации не откорректирован в соответствии с действующей обстановкой.	Главной причиной допущения данного нарушения является отсутствие контроля со стороны уполномоченных работников за изменениями обстановки на территории муниципального района или организации, а также изменениями в законодательстве Российской Федерации в области гражданской обороны.	План определяет объем, организацию, порядок обеспечения, способы и сроки выполнения мероприятий по приведению гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Форма и содержание Плана должны быть выполнены строго в соответствии с требованиями приказа МЧС России от 16.02.12 № 70-дсп. План ежегодно уточняется до 1 февраля по состоянию на 1 января текущего года (сведения об этом заносятся в лист корректировки). План должен соответствовать реальной обстановке на территории муниципального района или организации, так как по нему в случае военной опасности ведется гражданская оборона. Для этого его необходимо прочитывать полностью от первой страницы до последнего приложения и внести необходимые корректировки. Реальную обстановку необходимо уточнить на своем уровне и обратиться в вышестоящий орган управления гражданской обороны.
6.	Создание штатных аварийно-спасательных формирований в целях гражданской обороны, которые не предназначены для проведения аварийно-спасательных работ на требуемом объекте.	Причинами данного нарушения являются: 1) отсутствия понимания у уполномоченных работников организации о назначении создаваемого ими НАСФ; 2) попытка уполномоченных должностных лиц выполнить требование законодательства с минимальными финансовыми и трудовыми затратами.	Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности, а также организации, эксплуатирующие опасные

			<p>производственные объекты III класса опасности, отнесенные в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, создают и поддерживают в состоянии готовности НАСФ.</p> <p>Таким образом, законодателем определен круг объектов, на которых требуется создание НАСФ. Следовательно, НАСФ создается под проведение аварийно-спасательных работ на объекте, под который они созданы с учетом его специфики. Впоследствии НАСФ должно быть аттестовано на определенный вид аварийно-спасательных работ, перечень которых приведен в статье 5 к ФЗ-151. Других НАСФ создавать не имеет смысла, так как их невозможно будет аттестовать установленным порядком.</p>
7.	<p>Установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации должностные лица органов управления объектового звена РСЧС не прошли соответствующую подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций.</p>	<p>Главной причиной допущения данного нарушения является отсутствие контроля со стороны должностных лиц постоянно действующего органа управления объектового звена РСЧС.</p>	<p>В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации установленные должностные лица органов управления объектового звена РСЧС обязаны проходить переподготовку по соответствующим своим должностям программам подготовки в установленных образовательных учреждениях.</p> <p>Для установления должного контроля за истечением сроков переподготовки возможно составление соответствующего плана, в котором указываются должности, а также сроки последнего обучения и последующего. Данный план позволит контролировать сроки переподготовки.</p> <p>Также в виду смены кадров по различным причинам требуется в течении первого года с момента нового назначения пройти соответствующую переподготовку. Для того, чтобы не упустить этот момент, необходимо вносить корректировки в разработанный План переподготовки. В виду этого он готовится обозначенным с указанием только должностей.</p>

8.	<p>Должным образом не организована работа координационного органа управления объектового звена РСЧС (КЧС и ОПБ), а именно: не организован контроль за исполнением принимаемых решений.</p>	<p>Главной причиной является отсутствие должного контроля со стороны председателя КЧС и ОПБ за исполнением принятых на заседании комиссии решений.</p>	<p>Для решения задач, поставленных перед КЧС и ОПБ в рамках их компетенции, на заседаниях комиссии принимаются необходимые решения, направленные на выполнение мероприятий, направленных на предупреждение или ликвидацию чрезвычайных ситуаций.</p> <p>Соответственно, для достижения целей в рамках поставленных задач принятые решения должны выполняться. Следовательно, за их исполнением требуется контроль. Наиболее подходящим способом контроля, не требующим дополнительных финансовых и трудовых затрат, является контроль со стороны КЧС и ОПБ в рамках заседаний, на которых необходимо рассматривать вопросы об исполнении принятых ранее решений.</p>
9.	<p>Не исполнено обязательство по планированию в области защиты работников от чрезвычайных ситуаций, а именно: план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций не соответствует реальной обстановке.</p>	<p>Главной причиной данного нарушения является отсутствие обновленной информации у постоянно действующего органа управления объектового звена РСЧС для корректировки плана.</p>	<p>В соответствии требованиями законодательства Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций организации обязаны планировать необходимые меры в области защиты работников организаций и подведомственных объектов производственного и социального назначения от чрезвычайных ситуаций. Организационно-методическое руководство планированием действий в рамках РСЧС МЧС России. На основании этого МЧС России приняты соответствующие методические рекомендации, согласно которым разрабатываются и корректируются планы действий.</p>
10.	<p>Несоответствие фактически накопленных резервов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств прогнозируемой на территории организации обстановке, складывающейся при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций.</p>	<p>Причинами допущения данного нарушения являются</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) отсутствие понимания у ответственных за создание резервов должностных лиц о требуемом спектре наименований резерва и его количестве;</li> <li>2) отсутствие контроля за созданием резерва согласно разработанной номенклатуре;</li> <li>3) отсутствие финансовых средств на приобретение требуемого имущества.</li> </ol>	<p>Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых средств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и включают продовольствие, пищевое сырье, медицинское имущество, медикаменты, транспортные средства, средства связи, строительные материалы, топливо, средства индивидуальной</p>

защиты и другие материальные ресурсы.

Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются исходя из прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также максимально возможного использования имеющихся сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также контроль за созданием, хранением, использованием и восполнением указанных резервов устанавливаются создавшим их органом.

МЧС России осуществляет методическое руководство за созданием, хранением, использованием и восполнением резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Таким образом, организация на основании прогнозирования возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций составляет номенклатуру материальных резервов, которую впоследствии должна создать.

Развернутое руководство по соблюдению обязательных требований законодательства РФ в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера с конкретными примерами

№№ пп	Событие административного правонарушения (Вид нарушений установленных требований)	Возможные мероприятия по их устранению	Руководство по соблюдению обязательных требований, дающее разъяснение, какое поведение является правомерным (Статья, (пункт) нормативного акта, требования которого нарушены)
1	Не разработан (а равно не согласован с органом, специально уполномоченным на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при органах местного самоуправления) План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций организации с необходимыми приложениями	Своевременное обращение в орган, специально уполномоченный на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при органе местного самоуправления за методической помощью для разработки Плана	<ul style="list-style-type: none"> <li>- статья 4, пункты «в», «д» статьи 14 Федерального Закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;</li> <li>- пункт 23, подпункт а) пункта 28 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;</li> </ul>
2	Не разработан (и не согласован с территориальным органом МЧС России) План по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов осуществляющей разведку месторождений нефти, добычу нефти, а также переработку, транспортировку и хранение нефти и нефтепродуктов (эксплуатирующей объект 3 класса опасности, установленный органами Ростехнадзора)	Своевременное обращение в орган, специально уполномоченный на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при органе местного самоуправления за методической помощью для разработки Плана	<ul style="list-style-type: none"> <li>- статья 4, пункты «а», «в», «д» статьи 14 Федерального Закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;</li> <li>- пункты 1,2 Правил организации мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, утвержденных Постановлением Правительства от 15.04.2002 г. №240 «О порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов Российской Федерации»;</li> <li>- пункты 1,2 Основных требований к разработке планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, утвержденных Постановлением Правительства от 21.08.2000 г. №613 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов»;</li> <li>- пункты 14,15,16 Раздела II, пункты 3,4 Раздела III Приказа МЧС России от 28.12.2004 №621 «Об утверждении Правил разработки и согласования планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти</li> </ul>

3	<p>Не разработан (а равно не согласован с органом, специально уполномоченным на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при органах местного самоуправления) План основных мероприятий организации по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на текущий год</p>	<p>Своевременное обращение в орган, специально уполномоченный на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при органе местного самоуправления за методической помощью для разработки Плана</p>	<p>и нефтепродуктов на территории Российской Федерации);</p> <p>- статья 4, пункт «а» статьи 14 Федерального Закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;</p> <p>- подпункт а) пункта 28 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;</p> <p>- пункты 3,4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного Приказом МЧС России от 14 ноября 2008 г. №687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 ноября 2008 г. №12740);</p>
4	<p>Не разработан (а равно не согласован с территориальным органом МЧС России) Паспорт безопасности опасного объекта - (обязательное приложение - Расчетно-пояснительная записка) использующего, производящего, хранящего или перерабатывающего, хранящего или транспортирующего радиоактивные, пожаро- и взрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, гидротехнические сооружения (а равно истек срок действия Паспорта - 5 лет)</p>	<p>Своевременное обращение в орган, специально уполномоченный на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при органе местного самоуправления за методической помощью для разработки Плана</p>	<p>- статья 4, пункты «а», «б» статьи 14 Федерального Закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;</p> <p>- Приказ МЧС России от 4 ноября 2004 г. N 506 «Об утверждении типового паспорта безопасности опасного объекта» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 декабря 2004 г. №6218);</p> <p>- пункты 45, 50 Требований, утвержденных Приказом МЧС России от 28 февраля 2003 года № 105 «Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 марта 2003 г. N 4291)</p>
5	<p>Не разработан (а равно не согласован с органом, специально уполномоченным на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при органах местного самоуправления) План эвакуации персонала организации и</p>	<p>Своевременное обращение в орган, специально уполномоченный на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при органе местного самоуправления за методической помощью для разработки Плана</p>	<p>- статья 4, пункт «а» статьи 14 Федерального Закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;</p> <p>- подпункт а) пункта 28 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;</p>

	<p>подведомственных объектов (социального) назначения в безопасные районы, расположенной на территории в пределах границы зоны:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-возможного затопления (подтопления) в паводковый период;</li> <li>-подверженной угрозе лесных пожаров;</li> <li>- подверженной угрозе пожаров на объектах организации с круглосуточным пребыванием людей;</li> <li>- возможной аварии на объектах, обеспечивающих жизнедеятельность организации с круглосуточным пребыванием людей;</li> <li>- возможного опасного химического загрязнения (заражения) при авариях на химически опасных объектах.</li> </ul>		
6	<p>Не создана локальная система оповещения организации, эксплуатирующей химически опасные производственные объекты, последствия аварий на которых могут выходить за пределы этих объектов (границы зоны установлены согласно Расчетно-пояснительной записки к Паспорту безопасности опасного объекта)</p>	<p>Своевременное обращение в специализированные организации, осуществляющие проектирование и установку указанных систем в соответствии с требованиями, установленными к локальным системам оповещения</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- статья 4, пункт «г» статьи 14 Федерального Закона от 21.12.1994г №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;</li> <li>- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.03.1993г №178 «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов»</li> <li>- пункт 4 Положения, утвержденного Приказом МЧС России от 25.07.2006г. № 422/90/376 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения»;</li> <li>- пункты 8,9,10,11,12,16 Приказа МЧС России от 4 ноября 2004 г. №506 «Об утверждении типового паспорта безопасности опасного объекта» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 декабря 2004 г. №6218));</li> </ul>
7	<p>Не создана система оповещения и информирования об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций организации</p>	<p>Своевременное обращение в специализированные организации, осуществляющие проектирование и установку указанных систем в соответствии с требованиями, установленными к системам</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- статья 4,6 пункт «з» статьи 14 Федерального Закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;</li> <li>- пункт 6, пункт 28 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного</li> </ul>

		оповещения и информирования об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций	Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;  - пункт 2 Порядка, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.03.1997г. № 334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
8	Не создан координационный орган управления единой системы на объектовом уровне – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организации	Своевременное обращение в орган, специально уполномоченный на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при органе местного самоуправления за методической помощью и выдаче формализованных документов по созданию координационного органа организации	- пункты 1,2 статьи 4.1 Федерального Закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;  - пункты 1,2,3,6,7,8,9 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
9	Не создан постоянно действующий орган управления единой системы организации, уполномоченный на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны	Своевременное обращение в орган, специально уполномоченный на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при органе местного самоуправления за методической помощью и выдаче формализованных документов по созданию постоянно действующего органа управления единой системы организации, уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны организации	- пункты 1,3 статьи 4.1 Федерального Закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;  - пункты 1,2,3,6,10 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
10	Не создан орган повседневного управления единой системы на объектовом уровне – дежурно – диспетчерская служба организации (объекта)	Своевременное обращение в орган, специально уполномоченный на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при органе местного самоуправления за методической помощью и выдаче формализованных документов по созданию	- пункты 1,4 статьи 4.1 Федерального Закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;  - пункты 1,2,3,6,11 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе

11	<p>Не организовано проведение обязательной подготовки работающего персонала организации по месту работы (в том числе работники, входящие в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, нештатного аварийно-спасательного формирования, ремонтно-восстановительного формирования, дежурно-диспетчерской службы) в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера</p>	<p>органа повседневного управления единой системы на объектовом уровне – дежурно – диспетчерская служба организации</p> <p>Своевременное обращение в орган, специально уполномоченный на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при органе местного самоуправления за методической помощью и выдаче Тематики обучения по программам подготовки работающего населения в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера</p>	<p>предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»</p> <p>- статья 4, пункт «В» статьи 14 Федерального Закон от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;</p> <p>- п.п. А) пункта 2, п.п. А) пункта 4 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 4.09.2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;</p>
12	<p>Не организовано проведение обязательной подготовки (повышение квалификации) руководителя организации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»</p>	<p>Своевременная подача в орган, специально уполномоченный на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при органе местного самоуправления сведений (предложений) о необходимости в предстоящем году обучения руководителя организации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера</p>	<p>- статья 4, пункт «В» статьи 14 Федерального Закон от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;</p> <p>- п.п. Г) пункта 2, п.п. Д) пункта 4, пункт 5, п.п. «Б» пункта 6 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 4.09.2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;</p> <p>- пункт 5 Перечня, утвержденного Приказом МЧС РФ от 19 января 2004 г. № 19 «Об утверждении Перечня уполномоченных работников, проходящих переподготовку или повышение квалификации в учебных заведениях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденных повышения квалификации федеральных органов исполнительной власти и организаций, учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации и на курсах гражданской обороны муниципальных образований» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 17 февраля 2004 г. №5553));</p>

13	<p>Не организовано обязательной подготовки (повышение квалификации) председателей Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера</p>	<p>Своевременная подача в орган, специально уполномоченный на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при органе местного самоуправления сведений (предложений) о необходимости в предстоящем году обучения Председателя КЧС и ОПБ организации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера</p>	<p>- статья 4, пункт «В» статьи 14 Федерального Закон от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;</p> <p>- п.п. Е) пункта 2, п.п. Д) пункта 4, пункт 5, п.п. «Б» пункта 6 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 4.09.2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;</p> <p>- пункт 5 Перечня, утвержденного Приказом МЧС РФ от 19 января 2004 г. № 19 «Об утверждении Перечня уполномоченных работников, проходящих переподготовку или повышение квалификации в учебных заведениях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждениях повышения квалификации федеральных органов исполнительной власти и организаций, учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации и на курсах гражданской обороны муниципальных образований» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 17 февраля 2004 г. №5553);</p>
14	<p>Не организовано обязательной подготовки (повышение квалификации) членов Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера</p>	<p>Своевременная подача в орган, специально уполномоченный на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при органе местного самоуправления сведений (предложений) о необходимости в предстоящем году обучения Членов КЧС и ОПБ организации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера</p>	<p>- статья 4, пункт «В» статьи 14 Федерального Закон от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;</p> <p>- п.п. Е) пункта 2, п.п. Д) пункта 4, пункт 5, п.п. «Б» пункта 6 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 4.09.2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;</p> <p>- пункт 9 Перечня, утвержденного Приказом МЧС РФ от 19 января 2004 г. № 19 «Об утверждении Перечня уполномоченных работников, проходящих переподготовку или повышение квалификации в учебных заведениях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждениях повышения квалификации федеральных органов исполнительной власти и организаций, учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации и на курсах гражданской обороны муниципальных образований»</p>

15	<p>Не организовано обязательной подготовки (повышение квалификации) работника организации, специализированно уполномоченного решать задачи в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций</p>	<p>Своевременная подача в орган, специально уполномоченный на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при органе местного самоуправления сведений (предложений) о необходимости в предстоящем году обучения работника организации, специально уполномоченного решать задачи в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- статья 4, пункт «В» статьи 14 Федерального Закон от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;</li> <li>- пункт 18 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;</li> <li>- подпункт Д) пункта 2, подпункт Д) пункта 4, пункт 5, п.п. «В» пункта 6 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 4.09.2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;</li> <li>- пункт 21 Перечня, утвержденного Приказом МЧС РФ от 19 января 2004 г. № 19 «Об утверждении Перечня уполномоченных работников, проходящих переподготовку или повышение квалификации в учебных заведениях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учрежденных повышения квалификации федеральных органов исполнительной власти и организаций, учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации и на курсах гражданской обороны муниципальных образований» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 17 февраля 2004 г. №5553));</li> </ul>
16	<p>Не организовано обязательной подготовки (повышение квалификации) руководителя и специалистов дежурно-диспетчерской службы организации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера</p>	<p>Своевременная подача в орган, специально уполномоченный на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при органе местного самоуправления сведений (предложений) о необходимости в предстоящем году обучения руководителя и специалистов дежурно-диспетчерской службы организации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- статья 4, пункт «В» статьи 14 Федерального Закон от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;</li> <li>- п.п. Д) пункта 2, п.п. Д) пункта 4, пункт 5, п.п. «В» пункта 6 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 4.09.2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;</li> <li>- пункт 28 Перечня, утвержденного Приказом МЧС РФ от 19 января 2004 г. № 19 «Об утверждении Перечня уполномоченных работников, проходящих переподготовку или повышение квалификации в учебных заведениях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации</li> </ul>

	<p>Не организовано проведение обязательной подготовки (повышения квалификации) руководителя аварийно-спасательного формирования организации (которой в соответствии с законодательством порядке установлена категория по гражданской обороне), эксплуатирующей опасный производственный объект 3 класса опасности, установленный органами Ростехнадзора</p>	<p>Своевременная подача в орган, специально уполномоченный на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при органе местного самоуправления сведений (предложений) о необходимости предоставления году обучения руководителя аварийно-спасательного формирования организации в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций</p>	<p>последствий стихийных бедствий, учреждений повышения квалификации федеральных органов исполнительной власти и организаций, учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации и на курсах гражданской обороны муниципальных образований» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 февраля 2004 г. №5553));</p> <p>- часть 2 статьи 9, часть 4 статьи 15 Федерального Закона от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;</p> <p>- статья 4, пункт «в» статьи 14 Федерального Закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;</p> <p>- пункт 19 Порядка, утвержденного Приказом МЧС России от 23.12.2005 №999 «Об утверждении порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 января 2006г. №7383);</p> <p>- пункт 18 Перечня, утвержденного Приказом МЧС России от 13.11.2006г. № 646 « Об утверждении перечня должностных лиц и работников гражданской обороны, проходящих переподготовку или повышение квалификации в образовательных учреждениях МЧС России, в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования федеральных органов исполнительной власти и организаций, в учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов РФ и на курсах гражданской обороны муниципальных образований»;</p>
17			
18	<p>Не организовано проведение обязательной подготовки (повышения квалификации) руководителя аварийно-спасательного формирования для ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов организации, осуществляющей разведку месторождений нефти, добычу нефти, а также переработку, транспортировку и хранение нефти и нефтепродуктов (эксплуатирующей опасный</p>	<p>Своевременная подача в орган, специально уполномоченный на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при органе местного самоуправления сведений (предложений) о необходимости предоставления году обучения руководителя аварийно-спасательного формирования организации в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций</p>	<p>- часть 2 статьи 9, часть 4 статьи 15 Федерального Закона от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;</p> <p>- статья 4, пункт «в» статьи 14 Федерального Закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;</p> <p>- пункт 19 Порядка, утвержденного Приказом МЧС России от 23.12.2005 №999 «Об утверждении порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 января 2006г. №7383);</p> <p>- пункт 18 Перечня, утвержденного Приказом МЧС России от 13.11.2006г. № 646 « Об утверждении перечня должностных лиц и работников гражданской обороны, проходящих переподготовку или повышение квалификации в образовательных учреждениях МЧС России, в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования федеральных органов исполнительной власти и организаций, в учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов РФ и на курсах гражданской обороны муниципальных образований»;</p>

	производственный объект 3 класса опасности, установленный органами Ростехнадзора)		работников гражданской обороны, проходящих переподготовку или повышение квалификации в образовательных учреждениях МЧС России, в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования федеральных органов исполнительной власти и организаций, в учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов РФ и на курсах гражданской обороны муниципальных образований»;
19	Не организовано обучение (а равно не аттестованы, не имеют статус спасателя) работников, в образовательных организациях, образовательных подразделениях аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований или организаций, имеющих соответствующие лицензии на право ведения образовательной деятельности по программам подготовки к ведению аварийно-спасательных работ, зачисленных в состав штатного аварийно-спасательного формирования организации, приобретающих, статус спасателя (либо проходящих переподготовку (1 раз в 3 года).	Своевременная подача в образовательную организацию, имеющую соответствующую лицензию на право ведения образовательной деятельности по программам подготовки к ведению аварийно-спасательных работ на обучение в предстоящем году работников, зачисленных в состав штатного аварийно-спасательного формирования организации, приобретающих, статус спасателя (либо проходящих переподготовку (1 раз в 3 года).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- часть 2 статьи 9, часть 4 статьи 15 Федерального Закона от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;</li> <li>- статья 4, пункт «в» статьи 14 Федерального Закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;</li> <li>- пункт 3 статьи 7, пункт 1 статьи 12 Федерального Закона от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»;</li> <li>- подпункт В) пункта 12 Раздела II, подпункт В) пункта 22 Раздела III Положения о проведении аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 г. № 1091 «О некоторых вопросах аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя»;</li> <li>- пункт 19 Порядка, утвержденного Приказом МЧС России от 23.12.2005 № 999 «Об утверждении порядка создания штатных аварийно-спасательных формирований» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 января 2006г. № 7383);</li> </ul>
20	Не организовано проведение обязательной подготовки (повышение квалификации) преподавателей дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» учреждения среднего и высшего профессионального образования по вопросам гражданской обороны, защиты и чрезвычайных	Своевременная подача в учебные заведения МЧС России, учреждения дополнительного профессионального образования ФОВ и организаций России о необходимости в предстоящем году обучения преподавателя дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» учреждения образования по вопросам гражданской обороны, защиты в	<ul style="list-style-type: none"> <li>- статья 4, пункт «В» статьи 14 Федерального Закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;</li> <li>- абзац 2 подпункта В) пункта 6 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 4.09.2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;</li> <li>- пункт 9 Перечня, утвержденного Приказом МЧС России от</li> </ul>

	<p>ситуациях в учебных заведениях МЧС России, учреждениях дополнительного профессионального образования ФГОС и организациях России.</p>	<p>чрезвычайных ситуациях в учебных заведениях МЧС России, учреждениях дополнительного профессионального образования ФГОС России и организациях.</p>	<p>13.11.2006г. № 646 « Об утверждении перечня должностных лиц и работников гражданской обороны, проходящих переподготовку или повышение квалификации в образовательных учреждениях МЧС России, в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования федеральных органов исполнительной власти и организаций, в учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов РФ и на курсах гражданской обороны муниципальных образований»;</p>
21	<p>Не организовано проведение обязательной подготовки (повышение квалификации) учителей (преподавателей-организаторов) курса «Основы жизнедеятельности» общеобразовательных учреждений начального профессионального образования по вопросам гражданской обороны, защиты в чрезвычайных ситуациях</p>	<p>Своевременная подача в орган, специально уполномоченный на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при органе местного самоуправления сведений (предложенный) о необходимости и предоставлении году обучения учителя (преподавателя-организатора) курса «Основы безопасности жизнедеятельности» учреждения образования по вопросам гражданской обороны, защиты в чрезвычайных ситуациях</p>	<p>№68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;</p> <p>- абзац 2 подпункта В) пункта 6 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 4.09.2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;</p> <p>- пункт 19 Перечня, утвержденного Приказом МЧС России от 13.11.2006г. № 646 « Об утверждении перечня должностных лиц и работников гражданской обороны, проходящих переподготовку или повышение квалификации в образовательных учреждениях МЧС России, в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования федеральных органов исполнительной власти и организаций, в учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов РФ и на курсах гражданской обороны муниципальных образований»;</p>
22	<p>Не организовано проведение обязательной подготовки лиц, обучающихся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера</p>	<p>Разработка и утверждение программ подготовки лиц, обучающихся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» и курсу «Основы безопасности жизнедеятельности».</p>	<p>№68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;</p> <p>- подпункт В) пункта 2, подпункт В) пункта 4 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 4.09.2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;</p>

23	Не проводятся Комплексные учения в организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты, а также в лечебно-профилактических учреждениях, имеющих более 600 коек 1 раз в 3 года продолжительностью до 2 суток	Своевременное обращение в орган, специально уполномоченный на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при органе местного самоуправления за методической помощью для разработки Приказа о проведении учения с приложениями: > календарный план подготовки учения; > организационные указания; > план проведения учения; > частные планы заместителей и помощников руководителя учения, а также посредников; > план проведения исследований; > отчет о проведенном учении.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- статья 4, пункт «в» статьи 14 Федерального Закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;</li> <li>- пункты 7,10 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 4 сентября 2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;</li> <li>- пункты 2,3,4,5 инструкции, утвержденной Приказом МЧС РФ от 24 апреля 2013 г. N 284 «Об утверждении Инструкции по подготовке и проведению учений и тренировок по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.07.2013 г. № 29115);</li> </ul>
24	Не проводятся командно - штабные учения (или штабные тренировки) в организации (имеющих нижестоящие органы управления и силы единой системы) 1 раз в год продолжительностью до 1 суток	Своевременное обращение в орган, специально уполномоченный на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при органе местного самоуправления за методической помощью для разработки Приказа о проведении учения с приложениями: > календарный план подготовки учения; > организационные указания; > план проведения учения; > частные планы заместителей и помощников руководителя учения, а также посредников; > план проведения исследований; > отчет о проведенном учении.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- статья 4, пункт «в» статьи 14 Федерального Закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;</li> <li>- пункты 7,8 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 4 сентября 2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;</li> <li>- пункты 6,7,8,9,12,13,14 инструкции, утвержденной Приказом МЧС РФ от 24 апреля 2013 г. N 284 «Об утверждении Инструкции по подготовке и проведению учений и тренировок по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.07.2013 г. № 29115);</li> </ul>
25	Не проводятся Тактико-специальные учения в организации (имеющих нижестоящие органы управления и силы единой системы) продолжительностью до 8 часов с участием аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований	Своевременное обращение в орган, специально уполномоченный на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при органе местного самоуправления за методической помощью для разработки Приказа о проведении учения с приложениями:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- статья 4, пункт «в» статьи 14 Федерального Закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;</li> <li>- пункты 7, 9 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 4 сентября 2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;</li> </ul>

	<p>организаций 1 раз в 3 года, а с участием формирований постоянной готовности - 1 раз в год</p>	<p>&gt; календарный план подготовки учения; &gt; организационные указания; &gt; план проведения учения; &gt; частные планы заместителей и помощников руководителя учения, а также посредников; &gt; план проведения исследований; &gt; отчет о проведенном учении.</p>	<p>- пункты 10, 11 инструкции, утвержденной Приказом МЧС России от 24 апреля 2013 г. N 284 «Об утверждении Инструкции по подготовке и проведению учений и тренировок по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.07.2013 г. № 29115);</p>
26	<p>Не проводятся объектовые тренировки в организации 1 раз в 3 года продолжительностью до 8 часов</p>	<p>Своевременное обращение в орган, специально уполномоченный на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при органе местного самоуправления за методической помощью для разработки Приказа о проведении тренировки с приложениями: &gt; календарный план подготовки тренировки; &gt; организационные указания; &gt; план проведения тренировки; &gt; частные планы заместителей и помощников руководителя тренировки, а также посредников; &gt; план проведения исследований; &gt; отчет о проведенной тренировке.</p>	<p>- статья 4, пункт «в» статьи 14 Федерального Закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; - пункты 7,10 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 4 сентября 2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; - пункты 15,16,17 инструкции, утвержденной Приказом МЧС РФ от 24 апреля 2013 г. N 284 «Об утверждении Инструкции по подготовке и проведению учений и тренировок по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.07.2013 г. № 29115);</p>
27	<p>Не проводятся специальные учения (или тренировки) по противопожарной защите в организациях, в том числе эксплуатирующих пожароопасные объекты, в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования 1 раз в год продолжительностью до 8 часов</p>	<p>Своевременное обращение в орган, специально уполномоченный на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при органе местного самоуправления за методической помощью для разработки Приказа о проведении учения с приложениями: &gt; календарный план подготовки учения; &gt; организационные указания; &gt; план проведения учения; &gt; частные планы заместителей и помощников руководителя учения, а также посредников; &gt; план проведения исследований;</p>	<p>- статья 4, пункт «в» статьи 14 Федерального Закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; - пункты 7,11 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 4 сентября 2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; - пункты 18,19,20,21,22 инструкции, утвержденной Приказом МЧС РФ от 24 апреля 2013 г. N 284 «Об утверждении Инструкции по подготовке и проведению учений и тренировок по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.07.2013 г. № 29115);</p>

28	<p>Не организован и не проводится сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с органом местного самоуправления (а равно не заключено соглашение о порядке обмена информацией дежурно-диспетчерской службы организации с единой дежурно-диспетчерской службой органа местного самоуправления - муниципального образования района (городского округа))</p>	<p>Своевременное обращение в орган, специально уполномоченный на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при органе местного самоуправления за методической помощью для разработки Соглашения о порядке обмена информацией с приложениями:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Регламент;</li> <li>&gt; Алгоритм действий;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- статья 4, статья 6, пункт «з» статьи 14 Федерального Закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;</li> <li>- пункт 22, п.п. «а» пункта 28 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;</li> <li>- пункты 1,2,3 Порядка, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.03.1997г. № 334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;</li> <li>- пункты 2,3,4 Положения, утвержденного Приказом МЧС России от 26.08.2009 г. № 496 «Об утверждении положения о системе и информационного обмена в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС» (Зарегистрировано в Минюсте РФ от 15.10.2009 №15039);</li> </ul>
29	<p>Не созданы (а равно не принято решение о создании, не установлены номенклатура и объемы, отсутствие в местах хранения) резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты 3 класса опасности, установленный органами Ростехнадзора</p>	<p>Своевременное обращение в орган, специально уполномоченный на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при органе местного самоуправления за методической помощью для установления номенклатуры и объемов резервов материальных ресурсов.</p> <p>Защита интересов организации при планировании финансовых затрат перед учредителем (акционерами) необходимых для создания резервов материальных ресурсов.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- статья 4, пункты «е», «ж» статьи 14 Федерального Закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;</li> <li>- пункты 6,20 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;</li> <li>- пункты 3,4,5 порядка, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 10.11.1996 № 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;</li> </ul>
30	<p>Не созданы резервы финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты 3</p>	<p>Своевременное обращение в орган, специально уполномоченный на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- статья 4, пункты «е», «ж» статьи 14, пункт 2 статьи 24 Федерального Закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;</li> </ul>

	<p>класса опасности, установленный органами Ростехнадзора</p>	<p>обороны при органе местного самоуправления за методической помощью для установления объемов резервов финансовых ресурсов.</p> <p>Защита интересов организации при планировании финансовых затрат перед учредителем (акционером) необходимых для создания резервов финансовых ресурсов.</p>	<p>- пункты 6,20 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;</p> <p>- пункты 3,4,5 порядка, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 10.11.1996 № 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;</p> <p>- пункты «б», «е», «ж» статьи 14 Федеральный Закон от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; - пункты 2,3 Порядка, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 10.11.1996 №1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;</p> <p>- Приказ МЧС России от 01.10.2014 №543 «Об утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты» (Зарегистрировано в Минюсте России 02.03.2015 N 36320).</p>
31	<p>Не обеспечены (а равно не принято решение об обеспечении, не установлены номенклатура и объемы, отсутствие в местах хранения) средствами индивидуальной защиты органов дыхания и медицинскими средствами индивидуальной защиты персонал организации, находящейся на территории в пределах границы зоны возможного химического загрязнения (заражения), установленного вокруг химически опасного объекта (границы зоны опасного объекта согласно Паспорта безопасности опасного объекта)</p>	<p>Разработать перспективный план накопления средств индивидуальной защиты и обеспечить их приобретение у официальных заводо-изготовителей (напрямую, либо через сертифицированных дистрибьюторов).</p> <p>*Справка: Запрещается хранение и эксплуатация средств индивидуальной защиты с признаками контрафактной продукции и с истекшими гарантийными сроками хранения. Для подтверждения их качественного состояния необходимо своевременно проводить лабораторные испытания в специализированных организациях.</p>	<p>- пункт «д» статьи 14 Федеральный Закон от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;</p> <p>- пункт 6 Раздела 1 Положения о едином российском страховом фонде документации, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 1995 года № 1253-68 «Об обеспечении создания единого российского страхового фонда документации»;</p>
32	<p>Не обеспечено в установленные сроки представление в главное управление МЧС России по Ростовской области документации организации, опасные производственные объекты, объекты систем жизнеобеспечения и объекты с массовым пребыванием людей, для включения ее в территориальный страховой фонд документации Ростовской области</p>	<p>Своевременное обращение в Главное управление МЧС России по Ростовской области за методической помощью для качественной подготовки документов в случае внесения организации в Перечень юридических лиц эксплуатирующих опасные производственные объекты, объекты систем жизнеобеспечения и объекты с массовым пребыванием людей, документация которых включена в фонд документации Ростовской области в текущем году.</p>	<p>- пункт «д» статьи 14 Федеральный Закон от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;</p> <p>- пункт 6 Раздела 1 Положения о едином российском страховом фонде документации, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 1995 года № 1253-68 «Об обеспечении создания единого российского страхового фонда документации»;</p>

		Своевременное предоставление в Главное управление МЧС России по Ростовской области подготовленных документов для создания страхового фонда документации	
33	Не определены (а равно не утверждены руководителем организации и не согласованы с территориальным органом МЧС России) состав, структура и оснащение нештатного аварийно-спасательного формирования организации (которой в соответствии с законодательством порядке установлена категория по гражданской обороне), эксплуатирующей опасный производственный объект 3 класса опасности, установленный органами Ростехнадзора	Своевременное обращение в орган, специально уполномоченный на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при органе местного самоуправления за методической помощью для установления состава, структуры и оснащения нештатного аварийно-спасательного формирования организации	<ul style="list-style-type: none"> <li>- часть 2 статьи 9, часть 4 статьи 15 Федерального Закона от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;</li> <li>- пункт «в» статьи 14 Федерального Закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;</li> <li>- пункт 3 статьи 7, Федерального Закона от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»;</li> <li>- пункт 14 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;</li> <li>- пункты 6,10,14 Порядка, утвержденного Приказом МЧС России от 23.12.2005 № 999 «Об утверждении порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 января 2006г. № 7383);</li> </ul>
34	Не создано (а равно не аттестовано) нештатное аварийно-спасательное формирование организации (которой в соответствии с законодательством порядке установлена категория по гражданской обороне), эксплуатирующей опасный производственный объект 3 класса опасности, установленный органами Ростехнадзора	Своевременная подача установленного пакета документов и материалов в отраслевую аттестационную комиссию, имеющую лицензию на право проведения аттестации аварийно-спасательных формирований организаций, проходящих аттестацию впервые (либо проходящих переекспертацию (1 раз в 3 года)).  Защита интересов организации при планировании финансовых затрат перед учредителем (акционерами) необходимых для финансирования мероприятий по созданию и содержанию формирования.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- часть 2 статьи 9, часть 4 статьи 15 Федерального Закона от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;</li> <li>- статья 4, пункты «в», «д» статьи 14 Федерального Закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;</li> <li>- пункт 3 статьи 7, пункт 1 статьи 12 Федерального Закона от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»;</li> <li>- пункт 14 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;</li> <li>- Раздел II Положения о проведении аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей</li> </ul>

	<p>Не определены (а равно не утверждены руководителем организации и не согласованы с территориальным органом МЧС России) состав, структура и оснащение нештатного аварийно-спасательного формирования для ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов</p> <p>организации, осуществляющей разведку месторождений нефти, добычу нефти, а также переработку, транспортировку и хранение нефти и нефтепродуктов (эксплуатирующей объект 3 класса опасности, установленный органами Ростехнадзора)</p>	<p>Своевременное обращение в орган, специально уполномоченный на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при органе местного самоуправления за методической помощью для установления состава, структуры и оснащение нештатного аварийно-спасательного формирования для ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов организации</p>	<p>и граждан, приобретающих статус спасателя утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 г. № 1091 «О некоторых вопросах аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя»;</p> <p>- пункт 4 Порядка, утвержденного Приказом МЧС России от 23.12.2005 №999 «Об утверждении порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 января 2006г. №7383);</p> <p>- Приказ МЧС России от 20.02.2013г. № 102 "Об утверждении Положения о постоянно действующих комиссиях по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04 апреля 2013г. №27993);</p> <p>- пункт «в» статьи 14 Федерального Закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;</p> <p>- пункт 3 статьи 7, пункт 1 статьи 12 Федерального Закона от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»;</p> <p>- пункт 14 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;</p> <p>- абзац первый пункта 4 Правил организации мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, утвержденных Постановлением Правительства от 15.04.2002 г. №240 «О порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов Российской Федерации»;</p> <p>- подпункт б) пункта 4 Основных требований к разработке планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, утвержденных Постановлением Правительства от 21.08.2000 г. №613 «О неотложных мерах по предупреждению и</p>
--	--	--	---

		ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов»; - пункт 18 Раздела 2 Положения о проведении аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 г. № 1091 «О некоторых вопросах аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя»; - пункты 6, 10, 14 Порядка, утвержденного Приказом МЧС России от 23.12.2005 № 999 «Об утверждении порядка создания штатных аварийно-спасательных формирований» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 января 2006 г. № 7383); - статья 4, пункты «в», «д» статьи 14 Федерального Закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; - пункт 3 статьи 7, пункт 1 статьи 12 Федерального Закона от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»; - пункт 14 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; - абзац первый пункта 4 Правил организации мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, утвержденных Постановлением Правительства от 15.04.2002 г. № 240 «О порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов Российской Федерации»; - подпункт б) пункта 4 Основных требований к разработке планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, утвержденных Постановлением Правительства от 21.08.2000 г. № 613 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов»; - Раздел II Положения о проведении аттестации аварийно-
Не создано (а равно не аттестовано) штатное аварийно-спасательное формирование для ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов	Своевременная подача установленного пакета документов и материалов в отраслевую аттестационную комиссию, имеющую лицензию на право проведения аттестации аварийно-спасательных формирований организаций, предназначенных для ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, проходящих аттестацию впервые (либо проходящих переаттестацию (1 раз в 3 года). Защита интересов организации при планировании финансовых затрат перед учредителем (акционером) необходимых для финансирования мероприятий по созданию и содержанию формирования.	аварийно-спасательных формирований, осуществляющей разведку месторождений нефти, добычу нефти, а также переработку, транспортировку и хранение нефти и нефтепродуктов (эксплуатирующей объект 3 класса опасности, установленный органами Ростехнадзора)

	<p>Не заключен договор с профессиональным аварийно-спасательным формированием, аттестованным на право ведения аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, связанных с авариями разливам нефти и нефтепродуктов</p> <p>осуществляющей месторождений нефти, добычу нефти, а также переработку, транспортировку и хранение нефти и нефтепродуктов (эксплуатирующей объект 3 класса опасности), предусмотренный Планом по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов организации</p>	<p>Своевременное обращение в орган, специально уполномоченный на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при органе местного самоуправления за методической помощью для установления перечня профессиональных аварийно-спасательных формирований, аттестованных на право ведения аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, связанных с аварийным разливом нефти и нефтепродуктов действующих на территории субъекта Российской Федерации и заключения соответствующего договора по принципу наименьшего времени прибытия аварийно-спасательного формирования.</p>	<p>спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 г. № 1091 «О некоторых вопросах аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя»;</p> <p>- Приказ МЧС России от 23.12.2005 №999 «Об утверждении порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 января 2006г. №7383);</p> <p>- Приказ МЧС России от 20.02.2013г. № 102 "Об утверждении Положения о постоянно действующих комиссиях по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04 апреля 2013г. №27993);</p> <p>- статья 4, пункт «в» статьи 14 Федерального Закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;</p> <p>- пункт 4 статьи 11 Федерального Закона от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»;</p> <p>- пункт 16 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;</p> <p>- абзац первый пункта 4 Правил организации мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, утвержденных Постановлением Правительства от 15.04.2002 г. №240 «О порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов Российской Федерации»;</p> <p>- подпункт б) пункта 4 Основных требований к разработке планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, утвержденных Постановлением Правительства от 21.08.2000 г. №613 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов»;</p>
--	---	--	---

38	Не разработано положение об объектовом звене территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, определяющем организацию, состав сил и средств, а также порядок их деятельности	Своевременное обращение в орган, специально уполномоченный на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при органе местного самоуправления за методической помощью и выдаче formalizованных документов по разработке положения об объектовом звене территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, определяющем организацию, состав сил и средств, а также порядок их деятельности	<p>- пункт «а» статьи 14 Федерального Закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от природного и техногенного характера»;</p> <p>- пункты 3,5 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;</p>
39	Не разработано положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организации	Своевременное обращение в орган, специально уполномоченный на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при органе местного самоуправления за методической помощью и выдаче formalizованных документов по разработке положения о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организации	<p>- пункты 1,2 статьи 4.1, пункт «а» статьи 14 Федерального Закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;</p> <p>- пункт 8 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;</p>
40	Не разработаны документы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организации, связанные с планированием и проведением мероприятий по выполнению основных задач координационного органа в соответствии с его компетенцией	Своевременное обращение в орган, специально уполномоченный на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при органе местного самоуправления за методической помощью и выдаче formalizованных документов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организации, связанные с планированием и проведением мероприятий по	<p>- пункты 1,2 статьи 4.1, пункт «а» статьи 14 Федерального Закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;</p> <p>- пункт 9, подпункт а) пункта 28 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;</p>

41	<p>Не разработаны документы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организации, связанные с планированием и проведением мероприятий по повышению устойчивости функционирования организации и обеспечению жизнедеятельности работников организации в чрезвычайных ситуациях</p>	<p>Выполнению основных задач координационного органа в соответствии с его компетенцией</p> <p>Своевременное обращение в орган, специально уполномоченный на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при органе местного самоуправления за методической помощью и выдаче formalizovannykh документов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организации, связанные с планированием и проведением мероприятий по повышению устойчивости функционирования организации и обеспечению жизнедеятельности работников организации в чрезвычайных ситуациях</p>	<p>- пункт «б» статьи 14 Федерального Закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;</p> <p>- пункт 9, подпункт а) пункта 28 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;</p>
42	<p>Не разработано положение о постоянно действующем органе управления единой системы организации, уполномоченном на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны</p>	<p>Своевременное обращение в орган, специально уполномоченный на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при органе местного самоуправления за методической помощью и выдаче formalizovannykh документов по разработке положения о постоянно действующем органе управления единой системы организации, уполномоченном на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны</p>	<p>- пункты 1,3 статьи 4.1 Федерального Закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;</p> <p>- пункты 1,2,3,6,10 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;</p>
43	<p>Не разработано положение об органе повседневного управления единой системы на объектовом уровне – дежурно – диспетчерская служба организации (объекта)</p>	<p>Своевременное обращение в орган, специально уполномоченный на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при органе местного самоуправления</p>	<p>- пункты 1,4 статьи 4.1 Федерального Закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;</p> <p>- пункты 1,2,3,6,11 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,</p>

	за методической помощью и выдаче формализованных документов по разработке положения об органе повседневного управления единой системы на объектовом уровне – дежурно – диспетчерская служба организации (объекта)	утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
--	--	---

Таблица 3

Развернутое руководство по соблюдению обязательных требований законодательства РФ в области лицензионного контроля при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

№ п/п	Типовое нарушение лицензионных требований	Разъяснение возможных мероприятий по устранению	Причины возникновения типовых нарушений	Руководство по соблюдению обязательных требований
1.	Отсутствие у лицензиата оборудования, инструмента, технических средств, в том числе средств измерения, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, соответствующих установленным требованиям и необходимым для выполнения работ и оказания услуг	У лицензиата в наличии должно находиться оборудование, инструмент, технические средства, в том числе средства измерения, принадлежащие ему на праве собственности или ином законном основании, соответствующие установленным требованиям и необходимым для выполнения работ и оказания услуг	Неясность (неоднозначность) трактовки обязательного требования. Отсутствует утвержденный перечень необходимого оборудования, инструмента, технических средств, в том числе средств измерения.	Приобрести в собственность (взять в аренду) оборудование, инструмент, технические средства, в том числе средства измерения, необходимые для выполнения работ (оказания услуг), указанных в лицензии. Средства измерения должны иметь документы, подтверждающие их соответствие установленным требованиям (свидетельства о поверке, паспорта на приборы с отметками о поверках)
2.	Отсутствие в штате у лицензиата работников, заключивших с ним трудовые договоры, имеющих профессиональное техническое образование (профессиональную подготовку) и минимальный стаж работы (не менее чем у 50 процентов работников) в области лицензируемой деятельности, составляющий 3 года, - для юридического лица	В штате юридического лица должны состоять работники, имеющие профессиональное техническое образование (профессиональную подготовку), а также минимальный стаж работы не менее 3 лет в области лицензируемой деятельности (не менее чем у 50 процентов работников)	Неясность (неоднозначность) трактовки обязательного требования. Не утвержден перечень технических специальностей и профессий, которые соответствуют выполняемым работам и оказываемым услугам.	Подобрать в штат работников, имеющих высшее, либо среднее профессиональное техническое образование (профессиональную подготовку). Стаж работы в области лицензируемой деятельности, не менее чем у 50 процентов работников, должен составлять не менее 3 лет. Срок освоения программ профессиональной переподготовки должен быть не менее 250 часов.
3.	Отсутствие у лицензиата документов, подтверждающих повышение квалификации работников в области лицензируемой деятельности не реже 1 раза в 5 лет	Работники (лицензиата), осуществляющие лицензируемую деятельность, и индивидуальный предприниматель (лицензиат) должны проходить курсы повышения квалификации в области лицензируемой деятельности не реже 1 раза в 5 лет	Отсутствие прямой связи несоблюдения обязательного требования с риском причинения ущерба охраняемым законом ценностям.	Работникам юридического лица (лицензиата) и индивидуальному предпринимателю (лицензиату) проходить курсы повышения квалификации в области лицензируемой деятельности не реже 1 раза в 5 лет.

4.	<p>Не выполнение лицензиатом требований, предъявляемых к монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, установленных нормативными правовыми актами и нормативно-техническими документами в соответствии со статьей 20 Федерального закона "О пожарной безопасности"</p>	<p>В ходе проведения работ (оказания услуг) указанных в лицензии, лицензиатом должны выполняться требования нормативных документов по пожарной безопасности, в которых содержатся требования к выполнению указанных работ (услуг)</p>	<p>Небрежное отношение лицензиата к выполнению обязательного требования. Незнание работниками лицензиата обязательных требований, предъявляемых к проводимым работам (оказываемым услуга).</p>	<p>В ходе проведения работ (оказания услуг), указанных в лицензии, выполнять требования нормативных документов по пожарной безопасности, в которых содержатся требования к выполнению указанных работ (услуг). Провести дополнительное обучение работников лицензиата в области лицензируемой деятельности.</p>
----	---	---	--	---

Развернутое руководство по соблюдению обязательных требований законодательства РФ в области лицензионного контроля при осуществлении деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры, по тушению лесных пожаров.

Таблица 4

№ п/п	Типовое нарушение лицензионных требований	Разъяснение возможных мероприятий по устранению	Причины возникновения типовых нарушений	Руководство по соблюдению обязательных требований
1.	Отсутствие у лицензиата необходимого для осуществления лицензируемого вида деятельности пожарной техники (первичных и мобильных средств пожаротушения), огнетушащих веществ, средств связи, оборудования, спецодежды, инструмента и технической документации, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании и соответствующих установленным требованиям	У лицензиата в наличии должны находиться пожарная техника (первичные и мобильные средства пожаротушения), огнетушащие вещества, средства связи, оборудование, спецодежда, инструмент и техническая документация, принадлежащие ему на праве собственности или ином законном основании, соответствующие требованиям и установленным для выполнения работ и оказания услуг	Неясность (неоднозначность) трактовки обязательного требования. Отсутствует утвержденный перечень необходимой пожарной техники (первичных и мобильных средств пожаротушения), огнетушащих веществ, средств связи, оборудования, спецодежды, инструментов и технической документации.	Приобрести в собственность (взять в аренду) пожарную технику (первичные и мобильные средства пожаротушения), огнетушащие вещества, средства связи, оборудование, спецодежду, инструмент и техническую документацию, необходимые для выполнения лицензируемого вида деятельности. Указанное имущество должно иметь сопроводительные документы (паспорта, сертификаты соответствия, акты испытаний) подтверждающие соответствие установленным требованиям.
2.	Отсутствие у лицензиата (юридического лица) специалиста, ответственного за осуществление лицензируемого вида деятельности, имеющего документ, подтверждающий получение высшего среднего профессионального образования или среднего профессионального образования по специальности "пожарная безопасность", либо документ, подтверждающий получение высшего среднего профессионального образования или среднего профессионального образования и наличие стажа работы в Государственной противопожарной службе на руководящих должностях не менее 3 лет, либо документ, подтверждающий	В штате юридического лица должен состоять специалист, ответственный за осуществление лицензируемого вида деятельности, имеющий высшее образование или среднее профессиональное образование по специальности "пожарная безопасность", либо документ, подтверждающий получение высшего среднего профессионального образования или среднего профессионального образования и наличие стажа работы в Государственной противопожарной службе на руководящих должностях не менее 3 лет, либо документ, подтверждающий	Небрежное отношение лицензиата к выполнению обязательного требования	Подобрать в штат специалиста, ответственного за осуществление лицензируемого вида деятельности, имеющего высшее образование или среднее профессиональное образование по специальности "пожарная безопасность", либо документ, подтверждающий получение высшего среднего профессионального образования или среднего профессионального образования и наличие стажа работы в Государственной противопожарной службе на руководящих должностях не менее 3 лет, либо документ.

	подтверждающий профессионального обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательной программе пожарно-технического профиля	прохождение обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательной программе пожарно-технического профиля	профессионального обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательной программе пожарно-технического профиля	подтверждающий профессионального обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательной программе пожарно-технического профиля
3.	Отсутствие у лицензиата документов, подтверждающих наличие у работников, участвующих в действиях по тушению пожаров, соответствующего их должностным обязанностям образования (квалификации, подтвержденной документом о прохождении профессионального обучения)	Работники, участвующие в действиях по тушению пожаров, должны иметь профессиональное образование (квалификацию, подтвержденную документом о прохождении профессионального обучения)	Небрежное отношение лицензиата к выполнению обязательного требования	Работникам, участвующим в действиях по тушению пожаров, пройти профессиональную подготовку (первоначальную курсовую подготовку по должности). Срок освоения программ профессиональной переподготовки должен быть не менее 250 часов.
4.	Отсутствие у лицензиата документов, подтверждающих отсутствие медицинских противопоказаний для исполнения должностных обязанностей у работников, участвующих в действиях по тушению пожаров	У работников, участвующих в действиях по тушению пожаров, должны отсутствовать медицинские противопоказания для исполнения должностных обязанностей	Небрежное отношение лицензиата к выполнению обязательного требования	Работникам, участвующим в действиях по тушению пожаров, пройти медицинский осмотр на предмет отсутствия медицинских противопоказаний для исполнения должностных обязанностей
5.	Отсутствие у лицензиата документов, подтверждающих повышение квалификации работников, участвующих в действиях по тушению пожаров, не реже 1 раза в 5 лет	Работники, участвующие в действиях по тушению пожаров, должны проходить курсы повышения квалификации не реже 1 раза в 5 лет	Отсутствие прямой связи несоблюдения обязательного требования с риском причинения ущерба охраняемым законом ценностям	Работникам участвующим в действиях по тушению пожаров проходить курсы повышения квалификации в области лицензируемой деятельности не реже 1 раза в 5 лет
6.	Не выполнение лицензиатом требований, предъявляемых к деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры, установленными нормативными правовыми актами и нормативными документами по пожарной безопасности	Лицензиат обязан выполнять требования, предъявляемые деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры, установленными нормативными правовыми актами и нормативными документами по пожарной безопасности	Небрежное отношение лицензиата к выполнению обязательного требования. Незнание работниками лицензиата обязательных требований, предъявляемых к лицензируемому виду деятельности.	В ходе проведения работ по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры выполнять требования нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности. Провести дополнительное обучение работников лицензиата в области лицензируемой деятельности.

7.	Не соблюдение лицензиатом требований, предъявляемых к предоставлению информации для государственного учета пожаров и их последствий в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О пожарной безопасности"	Лицензиат обязан выполнять требования, предъявляемые к предоставлению информации для государственного учета пожаров и их последствий в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О пожарной безопасности"	Отсутствие прямой связи несоблюдения обязательного требования с риском причинения ущерба охраняемым законом ценностям	Выполнять требования, предъявляемые к предоставлению информации для государственного учета пожаров и их последствий в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О пожарной безопасности"
----	--	---	---	--

Таблица 5

Развернутое руководство по соблюдению обязательных требований законодательства РФ при осуществлении государственного надзора во внутренних водах и в территориальном море Российской Федерации за маломерными судами, используемыми в некоммерческих целях, и базами (сооружениями) для их стоянок.

№ п/п	Статистика типовых и массовых нарушений обязательных требований	Разъяснение мероприятий устранению	Причины возникновения нарушений	типовых	Руководство по соблюдению обязательных требований
1.	85,7% приходится на статьи: 11.8.1 КоАП РФ «Управление маломерным судном судоводителем, не имеющим при себе документов, необходимых для допуска к управлению маломерным судном» и ст. 11.8 КоАП РФ «Нарушение правил эксплуатации судов, а также управление судном лицом, не имеющим права управления»	Данные нарушения связаны с человеческим фактором. По недопущению данных нарушений мероприятия возможны путем разъяснения через средства массовой информации, в ходе контрольно-надзорной деятельности, по месту обучения при получении водительского удостоверения, а также в ходе регистрации маломерных судов.	Высокий уровень издержек по соблюдению обязательного требования по сравнению с уровнем возможной ответственности. Статья 11.8 КоАП РФ «Управление судном (в том числе маломерным), не зарегистрированным в установленном порядке.....». Серьезное упущение законодателя – это несовершенная система налогообложения маломерных судов, которая требует радикальных изменений. Взять, к примеру, налог на гидроцикл в Ростовской области. Собственник гидроцикла с мощностью двигателя до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно обязан ежегодно оплачивать налог с каждой лошадиной силы в размере 5000 рублей. Следует отметить, что сравнительно редко гидроциклы имеют мощность двигателя менее 100 л.с. Как правило, мощность стандартного гидроцикла составляет 150 л.с., а значит, собственник такого плавсредства подпадает под другую систему расчетов налогообложения. Для гидроциклов с двигателем свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) налог за 1 л.с. составляет 100 руб. в год. Обратимся к простой арифметике. Если мощность гидроцикла составляет 150 л.с., то в год собственник такого маломерного судна должен выплатить	Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Налоговый Кодекс Российской Федерации, Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации, Правила плавания по внутренним путям Российской Федерации, Приказ от 29.06.2005 №502 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий «Об утверждении Правил пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации».	

			<p>15000 руб. И это притом, что период навигации в Ростовской области составляет 3-4 месяца, то есть большую часть времени гидроцикл не используется. Проведенный мониторинг показывает, что данное плавсредство в большинстве случаев используются в малых водоемах: прудах, озерах, где отсутствует постоянный надзор со стороны ГИМС. Максимальный административный штраф за данное нарушение составляет 1500 рублей. Исходя из всего этого, следует, что владельцу гидроцикла на свой страх и риск выгодно не регистрировать плавсредство, а нарушать обязательные требования, т.е. проще заплатить штраф, чем налог. Таким образом, необходимо установить разумный предел налога на маломерные суда или применить более жесткие меры административного воздействия с тем, чтобы граждане не прибегали к различного рода схемам и уловкам.</p>
--	--	--	--

Развернутое руководство по соблюдению обязательных требований законодательства РФ в области пожарной безопасности с конкретными примерами

№ п/п	Типовое нарушение требований пожарной безопасности	Разъяснение возможных мероприятий по устранению	Причины возникновения типовых нарушений	Руководство по соблюдению обязательных требований
<b>Эвакуационные пути и выходы</b>				
1.	Несоответствие геометрических параметров эвакуационных путей и выходов установленным требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (ширина, длина, и т.п.), а также количества эвакуационных выходов	1. Приведение геометрических параметров эвакуационных путей и выходов установленным требованиям. <b>ИЛИ</b> 2. Проведение расчета по оценке пожарного риска	1. Высокий уровень издержек по соблюдению обязательного требования по сравнению с уровнем возможной ответственности 2. Невозможность внесения изменений в конструктивные особенности здания	В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент): 1. Привести эвакуационные пути и выходы в соответствие установленным требованиям. <b>ИЛИ</b> 2. Провести расчет по оценке пожарного риска при существующих геометрических параметрах и количестве по методикам, утвержденным МЧС России. При обеспечении допустимого уровня пожарного риска, установленного Техническим регламентом, допускается сохранить существующие параметры эвакуационных путей и выходов.
2.	Оборудование дверей эвакуационных выходов устройствами, препятствующими их открыванию изнутри без ключа	Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа	Неосведомленность о данном требовании пожарной безопасности со стороны руководителей и лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности объектов защиты. Защита имущества от внешних посягательств.	Необходимо оборудовать двери эвакуационных выходов запорами, открываемыми изнутри без использования ключа. Возможно оборудовать указанные двери электромагнитными замками, открывание которых при пожаре осуществляется автоматически при срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации.
3.	Отделка путей эвакуации материалами, применение которых на путях эвакуации не допускается	В зависимости от класса функциональной пожарной опасности для отделки путей эвакуации необходимо применять материалы с определенным классом пожарной опасности	Неосведомленность о данном требовании пожарной безопасности со стороны руководителей и лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности объектов защиты	Необходимо выполнить отделку путей эвакуации в здании материалами классов пожарной опасности, соответствующих требованиям таблицы 3, 28 приложения к Техническому регламенту

4.	Отсутствие устройств для самозакрывания дверей лестничных клеток, замена армированного остекления дверей лестничных клеток на обычное	Двери лестничных клеток должны быть оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах. Запрещается демонтировать данные устройства, а также эксплуатировать их в разобранном состоянии. Запрещается заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг.	Неосведомленность о данном требовании пожарной безопасности со стороны руководителей и лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности объектов защиты	Необходимо оборудовать двери лестничных клеток устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах. В случае, если остекление дверей предусмотрено в армированном исполнении, заменять армированные стекла возможно только на такие же армированные, либо необходимо заменить остекленную дверь на глухую.
5.	Установка на путях эвакуации подъемно-опускных, вращающихся или раздвижных дверей, турникетов.	На путях эвакуации не допускается устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота.	Неосведомленность о данном требовании пожарной безопасности со стороны руководителей и лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности объектов защиты	При устройстве таких дверей необходимо предусмотреть возможность ручную открыть изнутри и заблокировать в открытом состоянии. Вращающиеся двери и турникеты должны иметь технические решения, позволяющие ручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств. (подпункт «а» пункта 36 Правил противопожарного режима в РФ)
6.	Хранение на путях эвакуации и под лестничными маршами предметов, оборудования и т.п.	Запрещается: загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами; устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы	Неосведомленность о данном требовании пожарной безопасности со стороны руководителей и лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности объектов защиты.  Пренебрежительное отношение к требованиям пожарной безопасности.	На эвакуационных путях и выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, галереях, лифтовых холлах, лестничных площадках, маршах лестниц, дверях, эвакуационных люках) не должны размещаться какие либо предметы, оборудование и т.п.

7.	Устройство на путях эвакуации перепадов высот пола менее 45 см, не оборудованных пандусом или не менее чем 3 ступенями	Не допускается устраивать на путях эвакуации перепады высот пола менее 45 см, не оборудованных пандусом с уклоном не более чем 1:6 или не менее чем 3 ступенями	Неосведомленность о данном требовании пожарной безопасности со стороны руководителей и лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности объектов защиты	В соответствии с частью 1 статьи 6 Технического регламента: 1. Оборудовать на всю ширину перепады высот пола менее 45 см пандусом с уклоном не более чем 1:6 или не менее чем 3 ступенями. <b>ИЛИ</b> 2. Провести расчет по оценке пожарного риска с учетом наличия перепада высот пола по методикам, утвержденным МЧС России. При обеспечении допустимого уровня пожарного риска, установленного Техническим регламентом, допускается сохранить существующие параметры эвакуационных путей и выходов.
<b>Средства противопожарной защиты зданий и сооружений</b>				
8.	Отсутствие (неисправность) систем вытяжной противодымной вентиляции из помещений	Из помещений, предусмотренных п. 7.2 свода правил СП 7.13130.2013, следует предусматривать удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции	Высокий уровень издержек по соблюдению обязательного требования по сравнению с уровнем возможной ответственности	В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент): 1. Предуспрогнозировать естественное проветривание помещений при пожаре согласно требованиям СП 7.13130.2013. <b>ИЛИ</b> 2. Оборудовать помещения вытяжной противодымной вентиляцией. <b>ИЛИ</b> 3. Провести расчет по оценке пожарного риска, учитывая отсутствие систем вытяжной противодымной вентиляции из помещений, по методикам, утвержденным МЧС России. При обеспечении допустимого уровня пожарного риска, установленного Техническим регламентом, допускается не оборудовать здание системами вытяжной противодымной вентиляции.
9.	Отсутствие (неисправность) автоматической установки пожаротушения	Здания, сооружения и помещения, перечисленные в приложении А свода правил СП 5.13130.2009, подлежат оборудованию автоматическими установками пожаротушения	Высокий уровень издержек по соблюдению обязательного требования по сравнению с уровнем возможной ответственности	В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент): 1. Оборудовать здание автоматической установкой пожаротушения согласно требованиям СП 5.13130.2009.

				ИЛИ 2. Провести расчет по оценке пожарного риска, учитывая отсутствие систем пожаротушения, по методикам, утвержденным МЧС России. При обеспечении допустимого уровня пожарного риска, установленного Техническим регламентом, допускается не оборудовать здание системой пожаротушения.
<b>Предотвращение распространения пожара</b>				
10.	Помещения различного класса функциональной пожарной опасности не разделены ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости	Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами	Высокий уровень издержек по соблюдению обязательного требования по сравнительно с уровнем возможной ответственности	В соответствии с требованиями части 1 статьи 88 Технического регламента необходимо разделить конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой
11.	Несоответствие пределов огнестойкости элементов заполнения проемов и противопожарных преград	Элементы заполнения проемов в противопожарных преградах должны иметь предел огнестойкости соответствующий типу противопожарной преграды согласно таблице 23 приложения к Техническому регламенту	Неосведомленность о данном требовании пожарной безопасности со стороны руководителей и лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности объектов защиты	Выполнить элементы заполнения проемов в противопожарных преградах с пределом огнестойкости, соответствующим типу противопожарной преграды согласно таблице 23 приложения к Техническому регламенту.
12.	Отсутствие устройств для самозакрывания противопожарных дверей (ворот)	Противопожарные двери и ворота должны иметь устройства для самозакрывания. Противопожарные двери, ворота, шторы, люки и клапаны, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре	Неосведомленность о данном требовании пожарной безопасности со стороны руководителей и лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности объектов защиты	Необходимо оборудовать противопожарные двери и ворота устройствами для самозакрывания. Противопожарные двери, ворота, шторы, люки и клапаны, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре
13.	Не организовано проведение	Противопожарные двери должны	Неосведомленность о данном	Руководитель организации обязан обеспечить

	проверки работоспособности противопожарных дверей с составлением акта проверки	находиться в исправном состоянии. Ежеквартально необходимо проводить проверку работоспособности с составлением соответствующего акта.	требования пожарной безопасности со стороны руководителей и лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности объектов защиты. Отсутствие в нормативных документах по пожарной безопасности сведений по порядку проведения указанного мероприятия.	исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организовать не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.
14.	Несоответствие противопожарных расстояний между зданиями (сооружениями) требованиям нормативных документов по пожарной безопасности	Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения.	Неосведомленность о данном требовании пожарной безопасности со стороны руководителей и лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности объектов защиты.	1. Противопожарные расстояния предусмотреть в соответствии с требованиями Технического регламента и свода правил СП 4.13130.2013. <b>ИЛИ</b> 2. Выполнить иные мероприятия, направленные на предотвращение распространения пожара между зданиями (сооружениями): возможен выбор иных противопожарных преград или их комбинаций в соответствии со статьей 37 Технического регламента.
15.	Отсутствие тамбур-шлюзов с подпором воздуха при пожаре в противопожарных преградах, отделяющих помещения категорий А и Б от помещений других категорий, коридоров, лестничных клеток и лифтовых холлов	В противопожарных преградах, отделяющих помещения категорий А и Б от помещений других категорий, коридоров, лестничных клеток и лифтовых холлов, должны быть предусмотрены тамбур-шлюзы с постоянным подпором воздуха.	Неосведомленность о данном требовании пожарной безопасности со стороны руководителей и лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности объектов защиты.	Необходимо выполнить тамбур-шлюзы с подпором воздуха при пожаре в противопожарных преградах, отделяющих помещения категорий А и Б от помещений других категорий, коридоров, лестничных клеток и лифтовых холлов. При невозможности устройства тамбур-шлюзов в противопожарных преградах, отделяющих помещения категорий А и Б от других помещений, или противопожарных дверей, ворот, штор, люков и клапанов в противопожарных преградах, отделяющих помещения категории В от других помещений, следует предусмотреть комплекс мероприятий по предотвращению распространения пожара на смежные этажи и в смежные помещения.
16.	Отсутствие в подземных этажах зданий и сооружений при входе в лифт тамбур-шлюзов 1-го типа с	В подземных этажах зданий и сооружений вход в лифт должен осуществляться через тамбур-	Неосведомленность о данном требовании пожарной безопасности со стороны	В подземных этажах зданий и сооружений при входе в лифт необходимо выполнить тамбур-шлюзы 1-го типа с избыточным давлением воздуха при пожаре.

	подпором воздуха при пожаре.	шлюзы 1-го типа с избыточным давлением воздуха при пожаре	руководителей и лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности объектов защиты.	
17.	Не разработаны специальные технические условия для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности.	<p>Для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований Технического регламента должны быть разработаны специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.</p>	<p>Неосведомленность о данном требовании пожарной безопасности со стороны руководителей и лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности объектов защиты.</p>	<p>Для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований Технического регламента необходимо разработать специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, и выполнить указанный комплекс мероприятий.</p>