

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Пензенской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Пенза ул. Б.Радищевская, 12 , 68-17-77
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Бессоновского района
с. Бессоновка, ул. Нагорная, 6Б , 25-502

**Предписание N 17/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Главе администрации Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области Любимому виктору Геннадьевичу

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Бессоновского района по пожарному надзору от «09» апреля 2018 года № 17, в период со «16» апреля 2018г. по «15» мая 2018г., проведена плановая выездная проверка **Администрации Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области**, расположенной по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с.Пыркино, ул.Центральная, 158А, главным государственным инспектором Бессоновского района по пожарному надзору майором внутренней службы Юкиным С.В. Проверка проведена при участии главы администрации Проказнинского сельсовета Любимым В.Г.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Пр ед пи сан ия	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятий по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполне нии (указыва ется только выполне ние)
1	2	3	4	5
1	На территории с. Проказна отсутствуют источники наружного водоснабжения для целей пожаротушения	ст.62, ст. 63, ст. 68 Федерального закона от 23.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"	01.10.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.


При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе


- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции.


(подпись)
"15" 05 2018 г.

Главный государственный инспектор Бессоновского района
по пожарному надзору Юкин С.В.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Глава администрации Проказнинского сельсовета Любимый В.Г.

(должность, фамилия, инициалы)

"15" мая 2018 г.