



Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
(г. Пенза ул. Дзержинского, д. 5, тел. 68-13-45, E-mail: penzago@pnz.ru)  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
(г. Пенза ул. Б. Радищевская, д. 12, телефон: 68-17-77 Факс: 68-17-77, E-mail: obryv58@mail.ru)  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
НИЖНЕЛОМОВСКОГО, НАРОВЧАТСКОГО И СПАССКОГО РАЙОНОВ  
(Пензенская область, г. Нижний Ломов, ул. Октябрьская, д. 43, телефон: 4-42-47;  
E-mail: OND.N-Lomov@yandex.ru)

**Предписание N 24/1/1**  
**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Администрации Скановского сельсовета Наровчатского района Пензенской области  
(полное наименование органа государственной власти  
и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия,  
имя, отчество индивидуального предпринимателя)  
в лице главы администрации Рожкова Петра Александровича  
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)  
во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР Нижнеломовского, Наровчатского и Спасско-  
(наименование органа ГПН)  
го районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области N 24 от "23" апреля 2018 года, ст. 6  
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 09 ч.  
00 мин. по 13 ч. 00 мин. "27" апреля 2018 года, с 16 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин. "07" мая 2018 года,  
с 09 ч. 00 мин. по 13 ч. 00 мин. "11" мая 2018 года проведена внеплановая выездная проверка  
начальником ОНД и ПР Нижнеломовского, Наровчатского и Спасского районов УНД и ПР ГУ  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного  
МЧС России по Пензенской области подполковником внутренней службы Болеевым Дмитрием  
инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,  
Николаевичем администрации Скановского сельсовета Наровчатского района Пензенской  
проведившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)  
области, расположенной по адресу: Пензенская область, Наровчатский район, с. Сканово, ул.  
Сосновая, д. 4.  
Проверка проведена при участии главы администрации Скановского сельсовета Наровчатского  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц,  
участвующих в проверке)  
района Пензенской области Рожкова Петра Александровича.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленных в ходе проверки:

N Пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта и наименование нормативного акта и документа пожарной безопасности, которого(-ых) нарушены	пункта и наименование правового Федерации нормативного пожарной требования	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнении)
1	2	3	4	5	
1.	Главой администрации Скановского сельсовета Наровчатского района Пензенской области в период со дня схода	Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме». п. 72(3)		12.07.2018 г.	



	<p>снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова, не обеспечена очистка территории, прилегающей к лесу от сухой травянистой растительности, валежника, и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса, не отделен лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.</p>	<p>В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером;</p> <p><b>п. 78</b> На объектах защиты, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенных в районах с торфяными почвами, необходимо предусматривать создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление (сбор) в летний период сухой растительности или другие мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных пожарах. Противопожарные минерализованные полосы не должны препятствовать проезду к населенным пунктам и водоисточникам в целях пожаротушения.</p>		
2.	<p>В селе Сканово не создается условие для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельском населенном пункте. (пруд «Скановский» не имеет пирса.)</p>	<p><b>Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме».</b></p> <p><b>п. 80</b> Органами местного самоуправления поселений и городских округов для целей пожаротушения создаются условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности".</p>	12.07.2018 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц,

юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Информацию об исполнении каждого пункта предписания необходимо представить в отдел надзорной деятельности и профилактической работы Нижнеломовского, Наровчатского и Спасского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области в течение 15 рабочих дней, со дня истечения срока устранения нарушения, указанного в предписании.

Начальник ОНД и ПР Нижнеломовского,  
Наровчатского, Спасского районов  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области

подполковник внутренней службы

Болеев Дмитрий Николаевич

(должность, фамилия, инициалы государственного  
инспектора по пожарному надзору)

"11" мая 2018 года



Предписание для исполнения получил:

Глава администрации Скановского сельсовета  
Наровчатского района Пензенской области

Рожков Петр Александрович

(должность, фамилия, инициалы)

"11" мая 2018 года

(подпись)

-----  
<\*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Пензенской области 8 (8412) 68-11-12