

95

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Пензенской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
г. Пенза ул. Б.Радищевская, 12 , 68-17-77

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Бессоновского района  
с. Бессоновка, ул. Нагорная, 6Б , 25-502

**Предписание N 16/1/1  
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

**Главе администрации Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области Барышенкову Александру Николаевичу**

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Бессоновского района по пожарному надзору от «27» марта 2018 года № 16, в период со «02» апреля 2018г. по «26» апреля 2018г., проведена плановая выездная проверка **Администрации Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области**, расположенной по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с.Грабово, ул.Центральная, 181, главным государственным инспектором Бессоновского района по пожарному надзору майором внутренней службы Юкиным С.В. Проверка проведена при участии главы администрации Грабовского сельсовета Барышенкова А.Н.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр ед пи сан ия	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятий по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись ) о выполне нии (указыва ется только выполне ние)
1	2	3	4	5
1	1. не обеспечена очистка прилегающей территории к лесу населенного пункта п. Ера от сухой травянистой растительности, либо устройство минерализованной полосы шириной 0,5 метра.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390) п. 72(3).	04.06.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

  
(подпись)

Главный государственный инспектор Бессоновского района  
по пожарному надзору Юкин С.В.

"26" 04 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

Глава администрации Грабовского сельсовета Барышенков А.Н.

  
(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

"26" 04 2018 г.